

АКТ

общего весеннего осмотра здания образовательного учреждения «13» апреля 2022 г.

Объект: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 32 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Общие сведения здания:

Год постройки: 1969

Материал стен: кирпич

Комиссия в составе:

Заведующая МДОБУ №32

Завхоз МДОБУ №32

Начальник отдела МКУ Центра по РЭ ОУ

Кислицына Н.Ю.

Андрушевич А.А.

Фирсова В.И.

Произвела осмотр здания, сетей и коммуникаций образовательного учреждения МДОБУ № 32:

1. Состояние кровли: удовлетворительное, протечек не обнаружено.
2. Состояние фасада здания учреждения: фасад находится в удовлетворительном состоянии.
3. Входные двери и оконные проемы: дверные проемы в удовлетворительном состоянии. Оконные блоки заменены на ПВХ – профиль -98 %. На перспективу требуется замена оконных блоков в кабинете методиста, прачечной, в групповом помещении на ПВХ-профиль, а также дверных блоков.
4. Состояние внутренней системы отопления: находится в удовлетворительном состоянии. На перспективу необходимо предусмотреть ремонт системы отопления (замена радиаторов).
5. Состояние наружных теплосетей: удовлетворительное, визуальных протечек не обнаружено.
6. Состояние водоснабжения: удовлетворительное, визуальных протечек не обнаружено. На перспективу необходимо предусмотреть ремонт водоснабжения.
7. Состояние канализации: удовлетворительное, визуальных протечек не обнаружено.
8. Состояние электроснабжения: находится в неудовлетворительном состоянии. На перспективу предусмотреть замену электропроводки и осветительных приборов.
9. Состояние помещений: внутренние помещения в удовлетворительном состоянии. На перспективу предусмотреть ремонт прачечной.
10. Состояние территорий зданий и сооружений: ограждение территории в удовлетворительном состоянии. На перспективу предусмотреть ремонт ограждения, а также бетонирование территории.

Комиссия:



Кислицына Н.Ю.

Андрушевич А.А.

Фирсова В.И.